

ПОЯСНЕНИЯ К РАЗДЕЛУ ФИТИНГОВ ПВХ

Компания «Pimtaş AŞ.» ведет производство стандартных (EN 1452-3) инъекционных и конъекционных фитингов в диапазоне диаметра Ø20 - Ø400 мм.

Компания «Pimtaş AŞ.» изготавливает фитинги в соответствии всех законов и директив гигиены Турции и Европы, которые подходят для транспортировки различных видов жидких пищевых продуктов.

РАЗМЕРЫ МУФТ

Согласно EN 1452-3, муфты фитингов должны обладать диаметром и длиной, соответствующими размерам концов труб, указанным в EN 1452-2. В ниже находящейся таблице указано.

Номинальный внутренний диаметр конца трубы (d-мм)	Средний внутренний диаметр конца трубы (di-мм)		Для di максимальное отклонение округлости (мм)	Минимальная длина конца трубы (L-мм)
	di min	di max		
20	20.1	20.3	0.25	16.0
25	25.1	25.3	0.25	18.5
32	32.1	32.3	0.25	22.0
40	40.1	40.3	0.25	26.0
50	50.1	50.3	0.30	31.0
63	63.1	63.3	0.40	37.5
75	75.1	75.3	0.50	43.5
90	90.1	90.3	0.60	51.0
110	110.1	110.4	0.70	61.0
125	125.1	125.4	0.80	68.5
140	140.2	140.5	0.90	76.0
160	160.2	160.5	1.00	86.0
200	200.2	200.6	1.20	106.0
225	225.3	225.7	1.40	118.5
250	250.3	250.8	1.50	131.0
280	280.3	280.9	1.70	146.0
315	315.4	316.0	1.90	163.5

ТЕСТЫ ПРОВОДИМЫЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ФИТИНГОВ

Ниже приведены проводимые компанией «Pimtaş AŞ.» тепловые, временные и напорные тесты для испытания фитингов. Испытания проводятся в соответствии с EN 1452-3.

ТЕМПЕРАТУРА ВРЕМЯ

SICAKLIK	ZAMAN	PN 6	PN 10	PN 16
20°C	1	25 bar	42 barr	67 bar
20°C	100	21 bar	35 bar	56 bar
40°C	1000	7.8 bar	13 bar	21 bar